



11.09.2023

8.2.6.2-10/110923-3

Об утверждении локального нормативного акта по пожарной безопасности НИУ ВШЭ - Пермь

В целях выполнения требований Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», приказа Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее – МЧС России) от 18.11.2021 № 806 «Об определении порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности» и обеспечения пожарной безопасности на объектах защиты НИУ ВШЭ - Пермь

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие Инструкцию о мерах пожарной безопасности (приложение).
2. Считать утратившим силу пункт 1 приказа от 04.04.2018 № 8.2.6.2-10/0404-01 «Об утверждении локальных нормативных актов по пожарной безопасности НИУ ВШЭ – Пермь».
3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор

Г.Е. Володина

Приложение

УТВЕРЖДЕНА
приказом НИУ ВШЭ – Пермь
от _____ № _____

ИНСТРУКЦИЯ О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Общие положения

1.1. Настоящая инструкция разработана в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», приказом МЧС России от 18.11.2021 № 806 «Об определении порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности» и устанавливает нормы поведения людей и содержания территории, зданий, сооружений, помещений объекта защиты в целях обеспечения пожарной безопасности, и является обязательной для исполнения всеми работниками независимо от их образования, стажа работы в профессии, а также для сезонных работников, командированных в организацию работников, граждан выполняющих работы/оказывающих услуги по договору гражданско-правового характера, обучающихся, прибывших на практическую подготовку.

1.2. Настоящая инструкция устанавливает требования пожарной безопасности, определяющие порядок поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты (далее – объекты защиты) в целях обеспечения пожарной безопасности.

1.3. Действие Инструкции распространяется на здания, расположенные по адресам: г. Пермь, ул. Студенческая, д. 38; г. Пермь, бул. Гагарина, д. 37; г. Пермь, бул. Гагарина, д. 37а; г. Пермь, ул. Лебедева, д. 27; г. Пермь, ул. Студенческая, д. 23; г. Пермь, ул. Уинская, д. 34; г. Пермь, бул. Гагарина, д. 41; г. Пермь, ул. Розалии Землячки, д. 11 со всеми расположенными в них помещениями, а также на прилегающие территории (далее – территории).

1.4. При обеспечении пожарной безопасности наряду с настоящей Инструкцией следует руководствоваться нормативными документами, регламентирующими требования пожарной безопасности.

1.5. Ответственность за пожарную безопасность возлагается на работника, назначенного приказом руководителя организации¹ (далее – Ответственный за пожарную безопасность). Этот работник отвечает за исполнение всех обязанностей по противопожарной безопасности, кроме исключений, предусмотренных далее по тексту Инструкции.

1.6. Ответственный за пожарную безопасность должен разработать памятку с выдержками из Инструкции и обеспечить её размещение в каждом помещении

¹ Под руководителем организации подразумевается директор НИУ ВШЭ – Пермь.

на видном месте. В памятку следует включить, в том числе информацию об Ответственном за пожарную безопасность и номерах телефонов для сообщения о пожаре.

1.7. Лица допускаются к работе на объекте защиты только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности.

Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется по программам противопожарного инструктажа или дополнительным профессиональным программам.

Порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности определяются руководителем организации с учетом требований нормативных правовых актов Российской Федерации.

Противопожарный инструктаж проводится с целью доведения до лиц, осуществляющих трудовую деятельность в образовательном учреждении (далее – объект защиты), обязательных требований пожарной безопасности, изучения пожарной и взрывопожарной опасности технологических процессов, производств и оборудования, имеющихся на объекте защиты систем предотвращения пожаров и противопожарной защиты, а также действий в случае возникновения пожара. Все работники объекта защиты должны допускаться к работе после прохождения инструктажа и обучения мерам пожарной безопасности. Обучение работников мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения обучения по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности.

1.8. В целях реализации приказа МЧС России от 18.11.2021 № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности», инструктажи по пожарной безопасности подразделяются на:

- 1.8.1. вводный;
- 1.8.2. первичный на рабочем месте;
- 1.8.3. повторный;
- 1.8.4. внеплановый;
- 1.8.5. целевой.

1.9. Проведение противопожарных инструктажей осуществляется в соответствии с порядком обучения лиц мерам пожарной безопасности с учетом структуры и численности работников организации лицами, осуществляющими трудовую или служебную деятельность в организации и прошедшими обучение мерам пожарной безопасности по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности, либо имеющими среднее профессиональное и (или) высшее образование по специальности «Пожарная безопасность» или направлению подготовки «Техносферная безопасность» по профилю «Пожарная безопасность» (далее – образование пожарно-технического профиля), либо прошедшими процедуру независимой оценки квалификации в период действия свидетельства о квалификации, а именно:

- 1.9.1. руководителем организации;
- 1.9.2. лицом, которое по занимаемой должности или характеру выполняемых работ является ответственным за обеспечение пожарной безопасности на объекте защиты в организации, назначенным руководителем;

1.9.3. должностным лицом, назначенным руководителем организации ответственным за проведение противопожарного инструктажа в организации;

1.9.4. иными лицами по решению руководителя организации.

1.10. К проведению противопожарных инструктажей на основании гражданско-правового договора могут привлекаться лица, прошедшие обучение мерам пожарной безопасности по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности, либо лица, имеющие образование пожарно-технического профиля, либо лица, прошедшие процедуру независимой оценки квалификации в период действия свидетельства о квалификации.

1.11. Противопожарные инструктажи проводятся по программам, разработанным лицами, указанными в пунктах 1.9.2, 1.9.3 и 1.9.4 настоящей Инструкции, и утверждённым руководителем организации или лицами, назначенными руководителем ответственными за обеспечение пожарной безопасности на объектах защиты.

1.12. О проведении вводного, первичного, повторного, внепланового, целевого противопожарного инструктажей должностным лицом, проводившим проверку соответствия знаний и умений лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организации, делается запись в журнале учета проведения инструктажей по пожарной безопасности с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего.

1.13. Вводный противопожарный инструктаж проводится до начала выполнения трудовой (служебной) деятельности.

1.14. Первичный противопожарный инструктаж на рабочем месте проводится непосредственно на рабочем месте до начала трудовой (служебной) деятельности.

1.15. С учетом структуры и численности работников допускается совмещение проведения вводного противопожарного инструктажа и первичного противопожарного инструктажа на рабочем месте в случаях, установленных порядком обучения лиц мерам пожарной безопасности.

1.16. Повторный противопожарный инструктаж проводится не реже 1 раза в год со всеми лицами, осуществляющими трудовую (служебную) деятельность, с которыми проводился вводный противопожарный инструктаж и первичный противопожарный инструктаж на рабочем месте.

Повторный противопожарный инструктаж проводится не реже 1 раза в полгода с лицами, осуществляющими трудовую или служебную деятельность на объектах защиты, предназначенных для проживания или временного пребывания 50 и более человек одновременно, объектах защиты, отнесённых к категориям повышенной взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, пожароопасности, а также с лицами, осуществляющими трудовую (служебную) деятельность в организации, связанную с охраной (защитой) объектов и (или) имущества организации.

1.17. Внеплановый противопожарный инструктаж проводится:

1.17.1. при введении в действие новых или при внесении изменений в действующие нормативные правовые акты Российской Федерации, нормативные документы по пожарной безопасности, содержащие требования пожарной безопасности, применимые для организации;

1.17.2. при изменении технологического процесса производства, техническом перевооружении, замене или модернизации оборудования, инструментов, исходного сырья, материалов, а также изменении других факторов, влияющих на противопожарное состояние объектов защиты организации;

1.17.3. при нарушении лицами, осуществляющими трудовую (служебную) деятельность в организации, обязательных требований пожарной безопасности, которые могли привести или привели к пожару;

1.17.4. в случае перерыва в осуществлении трудовой (служебной) деятельности более чем на 60 календарных дней перед началом осуществления трудовой (служебной) деятельности на объектах защиты организации, предназначенных для проживания или временного пребывания 50 и более человек одновременно, объектах защиты, отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, пожароопасности, а также у лиц, осуществляющих трудовую (служебную) деятельность в организации, связанную с охраной (защитой) объектов и (или) имущества организации;

1.17.5. по решению руководителя организации или назначенного им лица.

1.18. Целевой противопожарный инструктаж проводится в следующих случаях:

1.18.1. перед выполнением огневых работ и других пожароопасных и пожаровзрывоопасных работ, на которые оформляется наряд-допуск;

1.18.2. перед выполнением других огневых, пожароопасных и пожаровзрывоопасных работ, в том числе не связанных с прямыми обязанностями по специальности, профессии;

1.18.3. перед ликвидацией последствий пожаров, аварий, стихийных бедствий и катастроф;

1.18.4. в иных случаях, определяемых руководителем организации.

1.19. Конкретный перечень случаев обучения по программам целевого противопожарного инструктажа определяется порядком обучения лиц мерам пожарной безопасности.

1.20. Руководитель организации вправе назначать лиц, которые по занимаемой должности или по характеру выполняемых работ являются ответственными за обеспечение пожарной безопасности на объекте защиты.

2. Обязанности лиц, ответственных за пожарную безопасность в филиале, ответственность за нарушения требований пожарной безопасности

2.1. Руководитель организации, Ответственный за пожарную безопасность, обязаны:

2.1.1. соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны;

2.1.2. разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности;

2.1.3. проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности;

2.1.4. содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению;

2.1.5. оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, установлении причин и условий их возникновения и развития, а также при выявлении лиц, виновных в нарушении требований пожарной безопасности и возникновении пожаров;

2.1.6. предоставлять в установленном порядке при тушении пожаров на территории объекта защиты необходимые силы и средства, горюче-смазочные

материалы, а также продукты питания и места отдыха для личного состава пожарной охраны, участвующего в выполнении боевых действий по тушению пожаров, и привлеченных к тушению сил;

2.1.7. обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны при осуществлении ими служебных обязанностей на территории и в помещения объекта защиты;

2.1.8. предоставлять по требованию должностных лиц Государственной противопожарной службы сведения и документы о состоянии пожарной безопасности объекта защиты, а также о происшедших на их территории пожарах и их последствиях;

2.1.9. незамедлительно сообщать в пожарную охрану о возникших пожарах.

2.2. Руководитель организации обязан:

2.2.1. контролировать соблюдение работниками Инструкции;

2.2.2. организовывать проведение противопожарного инструктажа подчинённых работников.

2.3. Ответственный за пожарную безопасность обязан:

2.3.1. организовывать разработку планов эвакуации людей при пожаре;

2.3.2. организовывать работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств;

2.3.3. обеспечивать объект защиты первичными средствами пожаротушения (огнетушителями), соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены;

2.3.4. обеспечивать содержание объектов защиты в состоянии, соответствующем противопожарным нормам и правилам, а также своевременную уборку мусора, горючих веществ и материалов;

2.3.5. организовывать проведение занятий для работников по программам противопожарного инструктажа или программам дополнительного профессионального образования;

2.3.6. организовывать и осуществлять контроль за выполнением требований Инструкции о состоянии пожарной безопасности на объектах защиты;

2.3.7. обеспечивать проведение не реже одного раза в полугодие практических противопожарных тренировок по эвакуации работников, осуществляющих свою деятельность на объектах защиты с массовым пребыванием людей, а также посетителей, находящихся на объекте защиты;

2.3.8. принимать необходимые меры по защите объектов защиты и находящихся в них людей от пожара в период выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту, связанных с отключением систем противопожарной защиты или их элементов;

2.3.9. контролировать исполнение запрета курения на объектах защиты, размещение знаков пожарной безопасности «Курение и пользование открытым огнём запрещено»;

2.3.10. обеспечивать контроль выполнения правил противопожарного режима в местах применения открытого огня подрядными организациями, в местах проезда транспорта в арках внутренних дворов и во внутренних дворах, в местах проведения огневых или иных пожароопасных работ подрядными организациями на объекте защиты;

2.3.11. обеспечивать содержание наружных пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при

пожаре, а также ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, их очистку от снега и наледи в зимнее время;

2.3.12. организовывать не реже одного раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

2.4. Работники обязаны:

2.4.1. соблюдать требования пожарной безопасности, установленные на объекте защиты;

2.4.2. знать и уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения;

2.4.3. выполнять требования пожарной безопасности применимо к своему рабочему месту, обеспечивать ежедневную уборку материалов, оборудования и приспособлений;

2.4.4. при обнаружении нарушений в работе немедленно уведомлять об этом руководителя;

2.4.5. знать контактные номера телефонов для вызова пожарной охраны, до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению людей, имущества;

2.4.6. оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров;

2.4.7. своевременно проходить противопожарные инструктажи, а также обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности;

2.4.8. выполнять предписания, постановления и иные законные требования руководителя организации, Ответственного за пожарную безопасность;

2.4.9. соблюдать меры пожарной безопасности при пользовании оргтехникой, электроприборами;

2.4.10. знать план эвакуации людей при пожаре из помещения и этажа здания, на котором они размещены, и свои действия при пожаре;

2.4.11. уметь пользоваться средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара;

2.4.12. знать место сбора при эвакуации работников и посетителей из зданий и сооружений при пожаре (далее – место сбора). Для всех работников и посетителей место сбора установлено по следующим адресам:

2.4.12.1. г. Пермь, ул. Студенческая, д. 38 – автостоянка с тыльной стороны здания;

2.4.12.2. г. Пермь, бул. Гагарина, д. 37 – ограждённая территория с тыльной стороны здания;

2.4.12.3. г. Пермь, бул. Гагарина, д. 37а – площадка перед входом в здание;

2.4.12.4. г. Пермь, ул. Лебедева, д. 27 – площадка справа от входа в здание;

2.4.12.5. г. Пермь, ул. Студенческая, д. 23 – площадка с тыльной стороны здания;

2.4.12.6. г. Пермь, бул. Гагарина, д. 41 – площадка перед входом в здание;

2.4.12.7. г. Пермь, ул. Уинская, д. 34 – площадка перед входом в здание;

2.4.12.8. г. Пермь, ул. Розалии Землячки, д. 11 – площадка перед входом в здание;

2.4.13. после окончания работы выключить электроприборы, сплит-системы, провести осмотр помещения, закрыть окна и двери помещений.

2.5. Ответственность за нарушения требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут:

- 2.5.1. собственники имущества;
- 2.5.2. руководители федеральных органов исполнительной власти;
- 2.5.3. руководители органов местного самоуправления;
- 2.5.4. лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- 2.5.5. лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- 2.5.6. должностные лица в пределах их компетенции.

Лица и иные граждане за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности могут быть привлечены к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

2.6. При обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении, на территории (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.) должностным лицам, индивидуальным предпринимателям, гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам, лицам без гражданства необходимо:

2.6.1. немедленно сообщить об этом по телефону 01 (с сотового – 101, 112) в пожарную охрану с указанием наименования объекта защиты, адреса места его расположения, места возникновения пожара, а также фамилии сообщаемого информацию;

2.6.2. принять меры по эвакуации людей, а при условии отсутствия угрозы жизни и здоровью людей – меры по тушению пожара в начальной стадии.

3. Порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений, эвакуационных путей и выходов, в том числе аварийных, а также путей доступа подразделений пожарной охраны на этажи, кровлю (покрытие)

3.1. Запрещается использовать противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями для складирования материалов, мусора, травы и иных отходов, оборудования и тары, строительства (размещения) зданий и сооружений, в том числе временных, для разведения костров, приготовления пищи с применением открытого огня (мангалов, жаровен и др.) и сжигания отходов и тары.

3.2. Своевременно производить уборку мусора, сухой растительности, горючих отходов и тары.

3.3. На территории запрещается устраивать свалки горючих отходов.

3.4. Обеспечивается надлежащее техническое содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям, строениям и наружным установкам, открытым складам, наружным пожарным лестницам и пожарным гидрантам, резервуарам, естественным и искусственным водоемам, являющимся источниками наружного противопожарного водоснабжения, которые также должны содержаться в исправном состоянии и периодически проверяться на соответствие установленным требованиям.

3.5. Запрещается использовать для стоянки автомобилей на территории объекта защиты площадки для пожарной техники, включая разворотные, предназначенные для ее установки, в том числе для забора воды, подачи средств тушения, доступа пожарных на объект защиты.

3.6. Не допускается перекрывать проезды для пожарной техники изделиями и предметами, посадкой крупногабаритных деревьев, исключаящими или ограничивающими проезд пожарной техники, доступ пожарных в этажи зданий, сооружений либо снижающими размеры проездов, подъездов, установленные требованиями пожарной безопасности.

3.7. Система противопожарной защиты в случае пожара должна обеспечивать автоматическую разблокировку и (или) открывание шлагбаумов, ворот, ограждений и иных технических средств, установленных на проездах и подъездах филиала, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники. Допускается ручное открывание при организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки шлагбаума, ворот, ограждения и иных технических средств на проездах или дистанционно при устройстве видео- и аудиосвязи с местом их установки.

3.8. При проведении ремонтных (строительных) работ, связанных с закрытием дорог или проездов, руководитель организации, осуществляющей ремонт (строительство), незамедлительно представляет в подразделение пожарной охраны соответствующую информацию о сроках проведения этих работ и обеспечивает установку знаков, обозначающих направление объезда, или устраивает переезды через ремонтируемые участки дорог или проездов.

3.9. В помещении объекта защиты, в котором могут одновременно находиться 50 и более человек, а также на объекте с постоянными рабочими местами на этаже для 10 и более человек разрабатываются и утверждаются руководителем организации планы эвакуации людей при пожаре, которые размещаются на видных местах.

3.10. На объекте защиты с массовым пребыванием людей обеспечивается проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок по эвакуации лиц, осуществляющих свою деятельность с массовым пребыванием людей.

3.11. Обеспечивается категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории «Д» по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте.

3.12. В местах установки приёмно-контрольных приборов пожарных размещается информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации. Для безадресных систем пожарной сигнализации указывается группа контролируемых помещений.

3.13. При эксплуатации объекта защиты обеспечивается соблюдение проектных решений в отношении пределов огнестойкости строительных конструкций и инженерного оборудования, осуществляется проверка состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ. При отсутствии в технической документации сведений о периодичности проверки проверка проводится не реже 1 раза в год.